



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

证书编号: CQC17024180461

发证日期: 2021年10月20日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 亚瑞源科技(深圳)有限公司  
**及注册地址** 深圳市龙岗区园山街道大康社区凤围街 1 号厂房 101-501

**制造商名称** 亚瑞源科技(深圳)有限公司  
**及注册地址** 深圳市龙岗区园山街道大康社区凤围街 1 号厂房 101-501

**生产企业名称** 亚瑞源科技(深圳)有限公司  
**及生产地址** 深圳市龙岗区园山街道大康社区凤围街 1 号厂房 101-501

**产品名称和系列、规格、型号** 光伏并网逆变器  
SE 6KTL, SE 8KTL, SE 10KTL, SE 12KTL, SE 15KTL (见附件)

**产品标准和技术要求** NB/T32004-2018

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2017 年 11 月 08 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

## 太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC17024180461

纸 号:

### SE 15KTL

最大输入电压 DC1000V, MPPT 满载电压范围 DC470V-800V, 最大输入电流 13A/26A; 交流输出: 3N~, 380V, 50/60Hz, 3\*22.73A, 额定交流输出功率 15kW;

### SE 12KTL

最大输入电压 DC1000V, MPPT 满载电压范围 DC380V-800V, 最大输入电流 13A/26A; 交流输出: 3N~, 380V, 50/60Hz, 3\*18.18, 额定交流输出功率 12kW;

### SE 10KTL

最大输入电压 DC1000V, MPPT 满载电压范围 DC470V-800V, 最大输入电流 13A/13A; 交流输出: 3N~, 380V, 50/60Hz, 3\*15.15A, 额定交流输出功率 10kW;

### SE 8KTL

最大输入电压 DC1000V, MPPT 满载电压范围 DC380V-800V, 最大输入电流 13A/13A; 交流输出: 3N~, 380V, 50/60Hz, 3\*12.12A, 额定交流输出功率 8kW;

### SE 6KTL

最大输入电压 DC1000V, MPPT 满载电压范围 DC300V-800V, 最大输入电流 13A/13A; 交流输出: 3N~, 380V, 50/60Hz, 3\*9.09A, 额定交流输出功率 6kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心