



产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号：CQC23024402807

发证日期：2024年04月01日
有效期至：长期有效

委托人名称 及注册地址	深圳市盛能杰科技有限公司 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路18号高时新能源产业园D栋101-501
制造商名称 及注册地址	深圳市盛能杰科技有限公司 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路18号高时新能源产业园D栋101-501
生产企业名称 及生产地址	深圳市盛能杰科技有限公司 深圳市坪山区坑梓街道沙田社区秀沙路18号高时新能源产业园D栋101-501
产品名称和系列、 规格、型号	光伏并网逆变器 见附件
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2023年09月27日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



产品认证证书

太阳能产品认证

附 录

第 1 页 共 1 页

证书编号: CQC23024402807

纸 号:

SE 7KTL-D1P

直流输入:MPPT 电压范围 60V-550Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 20A/20A;
交流输出:~, 220V, 50/60Hz, Max. 35A, 额定交流输出功率 7kW;

SE 8KTL-D1P

直流输入:MPPT 电压范围 60V-550Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 30A/20A;
交流输出:~, 220V, 50/60Hz, Max. 40A, 额定交流输出功率 8kW;

SE 10KTL-D1P

直流输入:MPPT 电压范围 60V-550Vdc, 最大直流输入电压 600Vdc, 最大输入电流 30A/20A;
交流输出:~, 220V, 50/60Hz, Max. 45.5A, 额定交流输出功率 10kW.

注: 此附录与证书同时使用时有效。



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE